

Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ okres Zďár nad Sázavou	Pracovní Pracovní
Došlo: - 7. 01. 2020	Pracovní
Č.jednací: 146/2020	Pořadové č.
Počet listů/příloh:	



2020

Dne 3. 1. 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Vlastníci pozemku parc. č. 71/15, 71/28, 71/29, 71/30 v obci Radešín. zapsaných pod LV 131 v katastrálním území Radešín nad Borůvkou, (dále jen „Pozemek“) 1

(dále jen „Žadatelé“) žádají Městský úřad Nové Město na Moravě (dále jen „Úřad“) o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a to:

- zpřístupnění kolaudačního souhlasu, který byl vydán dne 16. 10. 2007, a to ke stavbě s názvem „Radešín, kab. NN pro RD“, která se nachází na Pozemku a na základě kterého byl Pozemek (dříve pouze pozemek označený parc. č. 71/15 v obci Radešín, zapsaných pod LV 131 v katastrálním území Radešín nad Borůvkou) zatížen věcným břemenem.
- zpřístupnění stavebního povolení či souhlasu s ohlášenou stavbou nazvanou „Radešín, kab. NN pro RD“ vydaného Úřadem v souladu s § 106, resp. § 115 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, který předcházal vydání výše uvedeného kolaudačního souhlasu.
- zpřístupnění územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vydaného v souladu s § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona Úřadem, který předcházal vydání stavebního povolení/souhlasu s ohlášenou stavbou nazvanou „Radešín, kab. NN pro RD“, za předpokladu, že nedošlo v dané věci ke spojení stavebního a územního řízení.
- zpřístupnění dokumentů, ze kterých vyplývá záměr žadatele o zřízení stavby s názvem „Radešín, kab. NN pro RD“, zejména se žádosti žadatele o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení, příp. ohlášení výše uvedené stavby, která byly předpokladem pro vydání kolaudačního souhlasu Úřadem.

Žadatelé tímto žádají Úřad o poskytnutí informace formou poskytnutí kopie výše uvedených dokumentů obsahujících požadovanou informaci ve smyslu § 4a Zákona. Vlastníci současně žádají Úřad o nahlédnutí do kompletního spisu vedenému k řízení ke stavbě s názvem „Radešín, kab. NN pro RD“.

Vlastníci tímto uvádí, že mají k poskytnutí výše uvedených informací naléhavý právní zájem, neboť Pozemek je zatížen věcným břemenem, které zakládá právo společnosti E.On Distribuce, a.s., IČO: 26078198 zřizovat a provozovat na Pozemku zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, a to právě na základě a dle podmínek stanovených územním rozhodnutím či stavebním povolením vydaným Úřadem. Pro řádný výkon práv Žadatelů ve vztahu k věcnému břemeni zatěžujícímu Pozemek je tedy nezbytné seznámit se s obsahem výše uvedených správních aktů Úřadu.

Prosíme o poskytnutí výše požadovaných informací na doručovací adresu
. Za poskytnutí informací předem děkujeme.

S pozdravem.

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/846/2020

Nové Město na Moravě 14.1.2020

Tel.: 566 598 401

E-mail: karolina.bednarova@meu.nmmn.cz

11

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor stavební a životního prostředí MeÚ Nové Město na Moravě obdržel dne 7. 1. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí dokumentu k akci: Radešín, kab. NN pro RD.

V příloze Vám zasíláme kopii Vámi požadovaných dokumentů, které máme k dispozici. Jedná se o:

- Rozhodnutí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě č.j. MUNMNM/17138/2007-19.

-Kolaudační souhlas odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě č.j. MUNMNM/43907/2007-5.

Současně Vám sdělujeme, že do spisu „Radešín, kab. NN pro RD“ lze nahlédnout na stavebním úřadu v Novém Městě na Moravě v úřední dny (pondělí, středa), v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Ing. Jamborová Lenka
vedoucí odboru

Obdrží:

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/43907/2007-5

Nové Město na Moravě, dne 16.10.2007

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 6.9.2007 podal

E.ON Distribuce, a.s., IČ 26078198, Lannova č.p. 205/16, 370 49 České Budějovice,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Lannova č.p. 205/16, 370 49
České Budějovice,

Doručovací adresa: E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Vratislavovo nám. č.p. 118,
592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

rozšíření vedení NN v Radešíně - nadzemní vedení NN a zemní kabelové vedení NN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 71/8, 71/11, 71/12, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 212/1 a 212/8 (dle EN) v katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou provedené podle stavebního povolení ze dne 14.6.2007 č.j. MUNMNM/17138/2007-19.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Stávající síť NN je rozšířena o nadzemní vedení NN a zemní kabelové vedení NN pro novou lokalitu nových odběrných míst, místem napojení je stávající betonový stožár (p.b.č. 36) na pozemku parc.č. 212/1 a ukončena je na pozemku parc.č. 71/12 na p.b.č. 58.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 9. října 2007 (úterý) s tímto výsledkem:

- Při ústním jednání předložil stavebník doklady požadované výzvou č.j. MUNMNM/43907/2007-2 ze dne 13.9.2007. Z dokumentace skutečného provedení stavby a z geodetického zaměření je zřejmé, že došlo ke změně, neboť nebyla realizována větev kabelového vedení NN z n.b.č. 36C na pozemek parc.č. 71/8. Tento pozemek je ve vlastnictví _____ a kabelové vedení NN nebylo realizováno z důvodu neuhrazení nákladů spojených se zajištěním požadovaného příkonu.

Odůvodnění:

Dne 6.9.2007 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením do 31.8.2007. Stavební úřad provedl dne 9. října 2007 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Při vydávání kolaudačního souhlasu měl stavební úřad k dispozici výchozí revizi venkovního a kabelového vedení 0,4 kV, zápis o předání a převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby, které byly ke kolaudačnímu souhlasu doloženy a jsou součástí spisu zn. MUNMNM/43907/2007.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Ludmila Bednářová
referent odboru

Obdrží:

E.ON Česká republika, s.r.o., Vratislavovo nám. č.p. 118, 592 31 Nové Město na Moravě
Obec Radešín, Radešín 19, 592 55 Bobrová
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka č.p. 2733/11, 662 90 Brno
MěÚ - odbor ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.: 566 650 264

e-mail: ludmila.bednarova@meu.nmnm.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/17138/2007-19

Nové Město na Moravě, dne 14.6.2007

Tel.: 566 650 264
e-mail: ludmila.bednarova@meu.nmnm.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne.....20.7.2007
A je vykonatelné
dne:.....20.7.2007

ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 28.3.2007 podal

E.ON Distribuce, a.s., IČ 26078198, Lannova č.p. 205/16, 370 49 České Budějovice, kterého zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 26078180, Lannova č.p. 205/16, 370 49 České Budějovice

Doručovací adresa: E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 26078180, Vratislavovo nám. č.p. 118, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

rozšíření vedení NN v Radešíně - nadzemní vedení NN a zemní kabelové vedení NN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 71/8, 71/11, 71/12, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 212/1 – zemní kabelové vedení NN, na pozemku parc. č. 212/1 a 212/8 dle EN – nadzemní vedení NN v katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 71/8, 71/11, 71/12, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 212/1 a 212/8 dle EN, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 (zakreslení stavebních pozemků, umístění stavby, vyznačení vazeb a vlivů na okolí).

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Provedení vytýčení stávajících inženýrských sítí
 - b) Uložení kabelů NN do výkopů před záhozem
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výsledků výběrového řízení. Stavebník je povinen nahlásit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic pozemků v místě stavby subjektem k tomu oprávněným. Navržená trasa kabelového vedení NN a podpěrné body nadzemního vedení NN budou vyznačeny na terénu a odsouhlaseny majiteli pozemků.
7. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
8. Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Investor je povinen nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 7 dní před zahájením zemních prací. Bez vytýčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. Investor musí oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s. Pracovníci provádějící zemní práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou prokazatelně seznámeni s jeho polohou, budou dbát nejvyšší opatrnosti, budou používat vhodné nářadí a v ochranném pásmu vytyčeného plynárenského zařízení budou těžit zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Odkryté plynovodní zařízení nutno řádně zabezpečit proti jeho poškození. Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při souběhu nebo křížení) nutno přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapískovat, ztuhnout a osadit výstražnou fólii, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné. Po celou dobu trvání všech prací nutno udržovat poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. musí být realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případná výstavba revizních šachet bude provedena mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů nutno respektovat ustanovení ČSN 73 6005. Při křížení bude silový kabel uložen výhradně do betonové chráničky nebo korýtky, přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu, mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být ztuhnutá vrstva písku. V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.
9. Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požaduje při provádění stavebních zemních nebo jiných prací učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení vedení Sítě elektronických komunikací (dále jen SEK). Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor

povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK nutno dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění. Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací. Při provádění zemních prací v případě potřeby zjistit hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Ve vzdálenosti nejméně 1,50 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK se nesmí používat žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a v těchto místech nutno dbát nejvyšší opatrnosti. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, nutno vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím, pak je možno provést zához. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK nutno respektovat výšku vedení nad zemí. Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

10. Při provádění stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě, že budou v průběhu stavby vznikat nebezpečné odpady, budou předány oprávněné osobě k likvidaci. O likvidaci nebezpečných a ostatních odpadů bude veden záznam, který bude na požádání předložen stavebnímu úřadu.
11. Tam, kde se plánovaný záměr dotkne pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále ZPF), budou tyto pozemky po dokončení akce uvedeny do původního stavu. Využití půdy ze skrývky k navážce, terénním úpravám a jiným nezemědělským účelům je nepřipustné. Stavebník odpovídá za řádné uskladnění zeminy ze skrývky do doby jejího využití.
12. Stavbu provádět po dohodě s uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na zemědělské půdě a zemědělských kulturách. Postup prací a režim ochrany ZPF provádět v souladu se zásadami danými v § 8 zákona č. 334/1992 Sb. a vyhl. č. 13/1994 Sb. Před započítím výkopových prací provést oddělení skrývky ornice min. do hloubky 25 cm z pracovního pruhu a tuto uložit tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pro přejezdy mechanismů využívat pracovní pruh o maximální šíři 4 m. Po provedení stavebních prací odstranit veškeré zbytky stavební činnosti, provést sběr kamene a rekultivaci stavbou dotčených ploch. Investor ručí za kvalitu a včasnost provedené rekultivace, odstranění a náhrady vzniklých škod na zemědělské půdě a zemědělských kulturách. Stavba na zemědělské půdě bude ukončena včetně rekultivace v termínu do 12/2007.
13. V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat na základě kolaudačního souhlasu. K vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží všechny potřebné doklady dle přílohy č.5 vyhlášky č. 526/2006 Sb. – popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, dokumentaci skutečného provedení stavby, revizní zprávu elektro.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., Lannova č.p. 205/16, 370 49 České Budějovice

Rozhodnutí o námitkách účastníků: nebyly uplatněny

Odůvodnění:

Dne 28.3.2007 podal stavebník na odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 8.6.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. K žádosti bylo doloženo vyjádření odboru ŽP MěÚ Nové Město na Moravě, který také vydal souhlas s návrhem trasy liniové stavby vedené po ZPF pro předmětnou stavbu. Jiné zájmy chráněné zvláštními předpisy nejsou projednávaným umístěním a provedením stavby dotčeny. Stavební úřad rozhodoval také na podkladě vyjádření správců sítí, které by se v daném prostoru mohly nacházet. Stavba je umístěna na pozemcích obce Radešín a několika soukromých vlastníků, s kterými má žadatel sepsanou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Účastníci řízení neuplatnili námitky ani připomínky, požadavky účastníků i dotčených orgánů státní správy jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Obec Radešín nemá schválenou územně plánovací dokumentaci, se stavbou však vyslovila souhlas. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stanislav Barto.
vedoucí odboru

Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

E.ON Česká republika, s.r.o., Vratislavovo nám. č.p. 118, 592 31 Nové Město na Moravě

Obec Radešín, Radešín 19, 592 55 Bobrová

Jihomoravský úřad, č.p. 499/1, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka č.p. 2733/11, 662 90 Brno

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

MěÚ - odbor ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě